

消防用設備等の要否チェック早見表 (4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設 置 ・ 指 導 基 準	該当	特例・除外等予定又は特記事項	
消 防 用 設 備 等	消火器	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 150㎡			
		令10条	<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は3階以上の階で床面積 ≥ 50㎡		
			<input type="checkbox"/>	少量危険物又は指定可燃物		
	条38条	<input type="checkbox"/>	燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・急速充電設備、火気設備等、サウナ設備			
	屋内栓	令11条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 700㎡ (準耐火+内装難燃又は耐火 ≥ 1,400㎡) [耐火+内装難燃 ≥ 2,100㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 ≥ 150㎡ (≥ 300㎡) [≥ 450㎡]	<input type="checkbox"/>	5階以上の階の区画(条)
			<input type="checkbox"/>	指定可燃物 ≥ 750倍	<input type="checkbox"/>	パッケージ型消火設備(地階・無窓階除く)
	条39条	<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 5	<input type="checkbox"/>		
	SP	令12条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 3,000㎡ (平屋建を除く)	<input type="checkbox"/>	天井高さ > 6m・10m:放水型ヘッド
			<input type="checkbox"/>	地階・無窓階で床面積 ≥ 1,000㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	4階以上10階以下の階で床面積 ≥ 1,000㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 11、指定可燃物 ≥ 1,000倍	<input type="checkbox"/>	
	条40条	<input type="checkbox"/>	高さが31mを超える階(11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		
	水噴霧等	令13条	<input type="checkbox"/>	駐車のために供される部分で1階 ≥ 500㎡、地階・2階以上の階 ≥ 200㎡、屋上 ≥ 300㎡	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる
			<input type="checkbox"/>	機械式駐車場で収容台数 ≥ 10台、指定可燃物 ≥ 1,000倍	<input type="checkbox"/>	電気設備等の特例
			<input type="checkbox"/>	変圧器・発電機等が設置されている部分 ≥ 200㎡、多量の火気使用部分 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	緊急離着陸場の特例
			<input type="checkbox"/>	屋上部分で回転翼航空機等の発着のために供されるもの、通信機器室 ≥ 500㎡	<input type="checkbox"/>	特定駐車場用泡消火設備(床面積、高さ)
			<input type="checkbox"/>	自動車の修理又は整備のために供される部分で1階 ≥ 500㎡、地階・2階以上の階 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分で屋上部分 ≥ 600㎡、屋上以外 ≥ 400㎡	<input type="checkbox"/>	
		条41条	<input type="checkbox"/>	燃料電池設備・変電設備・発電設備 ≥ 全出力1,000kw	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	冷凍室又は冷蔵室の用に供する部分の合計 ≥ 500㎡	<input type="checkbox"/>	
	屋外栓	令19条	<input type="checkbox"/>	1~2階の床面積合計 ≥ 3,000㎡ (準耐火 ≥ 6,000㎡) [耐火 ≥ 9,000㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/>	隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)	<input type="checkbox"/>	
	自火報	令21条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 300㎡、11階以上の階	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/>	特定一階段等防火対象物	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる
			<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分で屋上部分 ≥ 600㎡、屋上以外 ≥ 400㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	地階・2階以上の階で駐車のために供する部分 ≥ 200㎡の階	<input type="checkbox"/>	
	ガス漏れ	令21条の2	<input type="checkbox"/>	地階の床面積の合計 ≥ 1,000㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	温泉採取設備	<input type="checkbox"/>	
	漏火報	令22条	<input type="checkbox"/>	木造ラスモルタルの建物で延 ≥ 300㎡ 又は 契約電流容量 > 50A	<input type="checkbox"/>	
火通	令23条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 500㎡	<input type="checkbox"/>	消防機関から歩行距離500m以下 加入電話の設置	
非常警報器具		<input type="checkbox"/>	収容人員が20人以上50人未満	<input type="checkbox"/>	自火報で代替	
非常警報	令24条	<input type="checkbox"/>	収容人員 ≥ 50人	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/>	地階・無窓階の収容人員の合計 ≥ 20人	<input type="checkbox"/>		
放送設備		<input type="checkbox"/>	収容人員 ≥ 300人、地階を除く階数 ≥ 11 又は 地階の階数 ≥ 3	<input type="checkbox"/>		
避難器具	令25条	<input type="checkbox"/>	2階以上の階・地階で収容人員 ≥ 50人 (耐火構造の2階を除く)(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	減免階段等で不要	
		<input type="checkbox"/>	3階以上の階で直通階段1以下で収容人員 ≥ 10人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
	条44条	<input type="checkbox"/>	6階以上の階で収容人員 ≥ 30人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		
他法令等	<input type="checkbox"/>	建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>			
避難口誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/>	全部	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
通路誘導灯		<input type="checkbox"/>	全部	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
消防用水	令27条	<input type="checkbox"/>	敷地面積 ≥ 20,000㎡かつ1階~2階の床面積合計 ≥ 5,000㎡ (準耐火 ≥ 10,000㎡) [耐火 ≥ 15,000㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/>	隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	高さ > 31mかつ延 ≥ 25,000㎡(地階を除く)	<input type="checkbox"/>		
排煙	令28条	<input type="checkbox"/>	地階・無窓階で床面積 ≥ 1,000㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他) 加圧防排煙設備	
連散	令28条の2	<input type="checkbox"/>	地階の床面積の合計 ≥ 700㎡	<input type="checkbox"/>	則30条の2・則30条の2の2	
連送	令29条	<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 7、地階を除く階数 ≥ 5 かつ 延 ≥ 6,000㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分を有するもの	<input type="checkbox"/>		
	条46条	<input type="checkbox"/>	建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 ≤ 2 かつ 床面積 < 200㎡を除く)	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	地階・無窓階で床面積 ≥ 1,000㎡ (1・2階は除く)	<input type="checkbox"/>		
非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/>	建築物で地階を除く階数 ≥ 11	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
その 他 の 設 備 等	総合操作盤	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 50,000㎡、地階を除く階数 ≥ 15 かつ 延 ≥ 30,000㎡	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 5 かつ 延 ≥ 20,000㎡	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 11 かつ 延 ≥ 10,000㎡、地階の床面積の合計 ≥ 5,000㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
	火災伝走	条3条の4	<input type="checkbox"/>	高さ > 31m(個人の住居は除く)、延 ≥ 3,000㎡	<input type="checkbox"/>	専用ダクト等による免除
火気使用設備等	条57条	<input type="checkbox"/>	変電設備 発電設備 給湯湯沸設備 その他			
非常電源	則12条	<input type="checkbox"/>	専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備			
住警器等	条30条の2	<input type="checkbox"/>	住宅部分			
指 導 事 項	高層建築物等	<input type="checkbox"/>	高層建築物等に係る防災指導基準、大規模事前協議			
	ヘリポート	<input type="checkbox"/>	軒高 > 100m(緊急離着陸場(H))、軒高 > 45m(緊急離着陸場(H)又は緊急救助用スペース(R))			
	その他	<input type="checkbox"/>	物品販売店舗等における防火安全対策指導基準 令8区画の形成 防災物品の使用 その他			
備 考						

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。

消防用設備等の要否チェック早見表 (14)項 倉庫

OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設 置 ・ 指 導 基 準	該当	特例・除外等予定又は特記事項	
消 防 用 設 備 等	消火器	令10条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 150㎡		
			<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は3階以上の階で床面積 ≥ 50㎡		
			<input type="checkbox"/>	少量危険物又は指定可燃物		
		条38条	<input type="checkbox"/>	燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・急速充電設備、火気設備等、サウナ設備		
	屋内柱	令11条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 700㎡ (準耐火+内装難燃又は耐火 ≥ 1,400㎡) [耐火+内装難燃 ≥ 2,100㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他) 5階以上の階の区画(条)
			<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 ≥ 150㎡ (≥ 300㎡) [≥ 450㎡]	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	指定可燃物 ≥ 750倍	<input type="checkbox"/>	
		条39条	<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 5	<input type="checkbox"/>	
	SP	令12条	<input type="checkbox"/>	11階以上の階	<input type="checkbox"/>	規則13条区画 天井高さ > 6m・10m:放水型ヘッド
			<input type="checkbox"/>	ラック式倉庫で天井の高さ > 10m かつ 延 ≥ 700㎡ (準耐火+内装難燃又は耐火 ≥ 1,400㎡) [耐火+内装難燃 ≥ 2,100㎡]	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	指定可燃物 ≥ 1,000倍	<input type="checkbox"/>	
		条40条	<input type="checkbox"/>	高さが31mを超える階(11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	
	水噴霧等	令13条	<input type="checkbox"/>	駐車のために供される部分で1階 ≥ 500㎡、地階・2階以上の階 ≥ 200㎡、屋上 ≥ 300㎡	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる 電気設備等の特例 緊急離着陸場の特例 特定駐車場用泡消火設備(床面積、高さ)
			<input type="checkbox"/>	機械式駐車場で収容台数 ≥ 10台、指定可燃物 ≥ 1,000倍	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	変圧器・発電機等が設置されている部分 ≥ 200㎡、多量の火気使用部分 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	屋上部分で回転翼航空機等の発着のために供されるもの、通信機器室 ≥ 500㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	自動車の修理又は整備のために供される部分で1階 ≥ 500㎡、地階・2階以上の階 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分で屋上部分 ≥ 600㎡、屋上以外 ≥ 400㎡	<input type="checkbox"/>		
		条41条	<input type="checkbox"/>	燃料電池設備・変電設備・発電設備 ≥ 全出力1,000kw	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	冷凍室又は冷蔵室のために供する部分の合計 ≥ 500㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	吹抜を共有する駐車のために供する部分の合計 ≥ 200㎡、屋上の駐車のために供される部分 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	
	屋外柱	令19条	<input type="checkbox"/>	1~2階の床面積合計 ≥ 3,000㎡ (準耐火 ≥ 6,000㎡) [耐火 ≥ 9,000㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/>	隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)	<input type="checkbox"/>	
	自火報	令21条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 500㎡、11階以上の階	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他) 全ての車両が同時に屋外に出られる
			<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は3階以上の階 ≥ 300㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分で屋上部分 ≥ 600㎡、屋上以外 ≥ 400㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	地階・2階以上の階で駐車のために供する部分 ≥ 200㎡の階	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	通信機器室 ≥ 500㎡、指定可燃物 ≥ 500倍	<input type="checkbox"/>		
ガス漏れ	令21条の2	<input type="checkbox"/>	温泉採取設備	<input type="checkbox"/>		
漏火報	令22条	<input type="checkbox"/>	木造ラスモルタルの建物で延 ≥ 1,000㎡	<input type="checkbox"/>		
火通	令23条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 1,000㎡	<input type="checkbox"/>	消防機関から歩行距離500m以下 加入電話の設置	
非常警報	令24条	<input type="checkbox"/>	収容人員 ≥ 50人	<input type="checkbox"/>	自火報で代替 特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/>	地階・無窓階の収容人員の合計 ≥ 20人	<input type="checkbox"/>		
放送設備		<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 11 又は 地階の階数 ≥ 3	<input type="checkbox"/>		
避難器具	令25条	<input type="checkbox"/>	3階以上の階で直通階段1以下で収容人員 ≥ 10人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	減免階段等で不要 特例等(運用基準・その他)	
	条44条	<input type="checkbox"/>	6階以上の階で収容人員 ≥ 30人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		
	他法令等	<input type="checkbox"/>	建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>		
避難口誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/>	地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
通路誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/>	地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
消防用水	令27条	<input type="checkbox"/>	敷地面積 ≥ 20,000㎡かつ1階~2階の床面積合計 ≥ 5,000㎡ (準耐火 ≥ 10,000㎡)[耐火 ≥ 15,000㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/>	隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	高さ > 31mかつ延 ≥ 25,000㎡(地階を除く)	<input type="checkbox"/>		
連散	令28条の2	<input type="checkbox"/>	地階の床面積の合計 ≥ 700㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
連送	令29条	<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 7、地階を除く階数 ≥ 5 かつ 延 ≥ 6,000㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分を有するもの	<input type="checkbox"/>		
	条46条	<input type="checkbox"/>	建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 ≤ 2 かつ 床面積 < 200㎡を除く)	<input type="checkbox"/>		
非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/>	建築物で地階を除く階数 ≥ 11	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
そ の 他 の 設 備 等	総合操作盤	則12条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 50,000㎡、地階を除く階数 ≥ 15 かつ 延 ≥ 30,000㎡	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 11 かつ 延 ≥ 10,000㎡、地階の床面積の合計 ≥ 5,000㎡	<input type="checkbox"/>	
	火炎伝走	条3条の4	<input type="checkbox"/>	高さ > 31m(個人の住居は除く)	<input type="checkbox"/>	専用ダクトによる免除
	火気使用設備等	条57条	<input type="checkbox"/>	変電設備 発電設備 給湯湯沸設備 ヒートポンプ冷暖房機		
非常電源	則12条	<input type="checkbox"/>	専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備			
住警器等	条30条の2	<input type="checkbox"/>	住宅部分			
指 導 事 項	高層建築物等	<input type="checkbox"/>	高層建築物等に係る防災指導基準、大規模事前協議			
	ヘリポート	<input type="checkbox"/>	軒高 > 100m(緊急離着陸場 [Ⓗ])、軒高 > 45m(緊急離着陸場 [Ⓗ])又は緊急救助用スペース [Ⓓ]			
	その他	<input type="checkbox"/>	大規模倉庫における防火安全対策 令8区画の形成 シャッター等の水圧開放装置			
備 考						

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。

消防用設備等の要否チェック早見表 (15)項 前各項に該当しない事業場

OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設 置 ・ 指 導 基 準	該当	特例・除外等予定又は特記事項
消火器	令10条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 300㎡		
		<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は3階以上の階で床面積 ≥ 50㎡		
	条38条	<input type="checkbox"/>	少量危険物又は指定可燃物 燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・急速充電設備、火気設備等、サウナ設備		
屋内栓	令11条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 1,000㎡ (準耐火+内装難燃又は耐火 ≥ 2,000㎡) [耐火+内装難燃 ≥ 3,000㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他) 5階以上の階の区画(条) パッケージ型消火設備(地階・無窓階除く)
		<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 ≥ 200㎡ (≥400㎡) [≥ 600㎡]	<input type="checkbox"/>	
	条39条	<input type="checkbox"/>	指定可燃物 ≥ 750倍 地階を除く階数 ≥ 5	<input type="checkbox"/>	
SP	令12条	<input type="checkbox"/>	11階以上の階	<input type="checkbox"/>	規則13条区画 天井高さ > 6m・10m:放水型ヘッド
		<input type="checkbox"/>	指定可燃物 ≥ 1,000倍	<input type="checkbox"/>	
条40条	<input type="checkbox"/>	高さが31mを超える階(11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		
水噴霧等	令13条	<input type="checkbox"/>	駐車のために供される部分で1階 ≥ 500㎡、地階・2階以上の階 ≥ 200㎡、屋上 ≥ 300㎡	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる 電気設備等の特例 緊急離着陸場の特例 特定駐車場用泡消火設備(床面積、高さ)
		<input type="checkbox"/>	機械式駐車場で収容台数 ≥ 10台、指定可燃物 ≥ 1,000倍	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	変圧器・発電機等が設置されている部分 ≥ 200㎡、多量の火気使用部分 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	屋上部分で回転翼航空機等の発着のために供されるもの、通信機器室 ≥ 500㎡	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	自動車の修理又は整備のために供される部分で1階 ≥ 500㎡、地階・2階以上の階 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分で屋上部分 ≥ 600㎡、屋上以外 ≥ 400㎡	<input type="checkbox"/>		
	条41条	<input type="checkbox"/>	燃料電池設備・変電設備・発電設備 ≥ 全出力1,000kw 冷凍室又は冷蔵室のために供する部分の合計 ≥ 500㎡ 吹抜を共有する駐車のために供する部分の合計 ≥ 200㎡、屋上の駐車のために供される部分 ≥ 200㎡	<input type="checkbox"/>	
屋外栓	令19条	<input type="checkbox"/>	1~2階の床面積合計 ≥ 3,000㎡ (準耐火 ≥ 6,000㎡) [耐火 ≥ 9,000㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/>	隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)	<input type="checkbox"/>	
自火報	令21条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 1,000㎡、11階以上の階	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他) 全ての車両が同時に屋外に出られる
		<input type="checkbox"/>	地階・無窓階又は3階以上の階 ≥ 300㎡	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分で屋上部分 ≥ 600㎡、屋上以外 ≥ 400㎡	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	地階・2階以上の階で駐車のために供する部分 ≥ 200㎡の階 通信機器室 ≥ 500㎡、指定可燃物 ≥ 500倍	<input type="checkbox"/>	
ガス漏れ	令21条の2	<input type="checkbox"/>	温泉採取設備	<input type="checkbox"/>	
漏火報	令22条	<input type="checkbox"/>	木造ラスモルタルの建物で延 ≥ 1,000㎡ 又は 契約電流容量 > 50A	<input type="checkbox"/>	
火通	令23条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 1,000㎡	<input type="checkbox"/>	消防機関から歩行距離500m以下 加入電話の設置
非常警報	令24条	<input type="checkbox"/>	収容人員 ≥ 50人	<input type="checkbox"/>	自火報で代替 特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/>	地階・無窓階の収容人員の合計 ≥ 20人	<input type="checkbox"/>	
放送設備		<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 11 又は 地階の階数 ≥ 3	<input type="checkbox"/>	
避難器具	令25条	<input type="checkbox"/>	3階以上の無窓階又は地階で収容人員 ≥ 100人、3階以上の普通階 ≥ 150人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	減免階段等で不要 特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/>	3階以上の階で直通階段1以下で収容人員 ≥ 10人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	
	条44条	<input type="checkbox"/>	6階以上の階で収容人員 ≥ 30人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	
他法令等	<input type="checkbox"/>	建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>		
避難口誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/>	地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
通路誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/>	地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
消防用水	令27条	<input type="checkbox"/>	敷地面積 ≥ 20,000㎡かつ1階~2階の床面積合計 ≥ 5,000㎡ (準耐火 ≥ 10,000㎡)[耐火 ≥ 15,000㎡]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/>	隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	高さ > 31mかつ延 ≥ 25,000㎡(地階を除く)	<input type="checkbox"/>	
連散	令28条の2	<input type="checkbox"/>	地階の床面積の合計 ≥ 700㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
連送	令29条	<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 7、地階を除く階数 ≥ 5 かつ 延 ≥ 6,000㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/>	道路のために供される部分を有するもの	<input type="checkbox"/>	
	条46条	<input type="checkbox"/>	建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 ≤ 2 かつ 床面積 < 200㎡を除く)	<input type="checkbox"/>	
非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/>	建築物で地階を除く階数 ≥ 11	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
総合操作盤	則12条	<input type="checkbox"/>	延 ≥ 50,000㎡、地階を除く階数 ≥ 15 かつ 延 ≥ 30,000㎡	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	地階を除く階数 ≥ 11 かつ 延 ≥ 10,000㎡、地階の床面積の合計 ≥ 5,000㎡	<input type="checkbox"/>	
火炎伝走	条3条の4	<input type="checkbox"/>	高さ > 31m(個人の住居を除く)	<input type="checkbox"/>	専用ダクト等による免除
火気使用設備等	条57条	<input type="checkbox"/>	変電設備 発電設備 給湯湯沸設備 ヒートポンプ冷暖房機		
非常電源	則12条	<input type="checkbox"/>	専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備		
住警器等	条30条の2	<input type="checkbox"/>	住宅部分		
高層建築物等	<input type="checkbox"/>		高層建築物等に係る防災指導基準、大規模事前協議		
ヘリポート	<input type="checkbox"/>		軒高 > 100m(緊急離着陸場Ⓗ)、軒高 > 45m(緊急離着陸場Ⓗ)又は緊急救助用スペースⒹ)		
その他	<input type="checkbox"/>		シャッター等の水圧開放装置 令8区画の形成 その他		
備考					

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。