

消防用設備等の要否チェック早見表 (1)項目 創劇場、映画館、演芸場又は観覧場

OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設置・指導基準	該当	特例・除外等予定又は特記事項
消防用設備等	消火器	令10条	<input type="checkbox"/> 全部		
	屋内栓	令11条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 500m^2$ (準耐火+内装難燃又は耐火 $\geq 1,000m^2$ ) [耐火+内装難燃 $\geq 1,500m^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 $\geq 100m^2$ ( $\geq 200m^2$ ) [ $\geq 300m^2$ ]	<input type="checkbox"/>	5階以上の階の区画(条)
			<input type="checkbox"/> 指定可燃物 $\geq 750$ 倍	<input type="checkbox"/>	パッケージ型消火設備(地階・無窓階除く)
	SP	令12条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 延 $\geq 6,000m^2$ (平屋建を除く)	<input type="checkbox"/>	則13条区画
			<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は4階以上の階の舞台部で床面積 $\geq 300m^2$	<input type="checkbox"/>	舞台部:開放型ヘッド
			<input type="checkbox"/> 上記以外の階の舞台部で床面積 $\geq 500m^2$	<input type="checkbox"/>	天井高さ $> 6m$ ・ $10m$ :放水型ヘッド
			<input type="checkbox"/> 地階・無窓階で床面積 $\geq 1,000m^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 4階以上10階以下の階で床面積 $\geq 1,500m^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ 、 指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>	
		令13条	<input type="checkbox"/> 高さが31mを超える階(11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 駐車の用に供される部分で1階 $\geq 500m^2$ 、 地階・2階以上の階 $\geq 200m^2$ 、 屋上 $\geq 300m^2$	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる
			<input type="checkbox"/> 機械式駐車場で収容台数 $\geq 10$ 台 、 指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>	電気設備等の特例
			<input type="checkbox"/> 変圧器・発電機等が設置されている部分 $\geq 200m^2$ 、 多量の火気使用部分 $\geq 200m^2$	<input type="checkbox"/>	緊急離着陸場の特例
			<input type="checkbox"/> 屋上部分で回転翼航空機等の発着の用に供されるもの 、 通信機器室 $\geq 500m^2$	<input type="checkbox"/>	特定駐車場用泡消火設備(床面積、高さ)
			<input type="checkbox"/> 自動車の修理又は整備の用に供される部分で1階 $\geq 500m^2$ 、 地階・2階以上の階 $\geq 200m^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600m^2$ 、 屋上以外 $\geq 400m^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 燃料電池設備・変電設備・発電設備 $\geq$ 全出力1,000kw	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 冷凍室又は冷蔵室の用に供する部分の合計 $\geq 500m^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 吹抜を共有する駐車の用に供する部分の合計 $\geq 200m^2$ 、 屋上の駐車の用に供される部分 $\geq 200m^2$	<input type="checkbox"/>	
	屋外栓	令19条	<input type="checkbox"/> 1~2階の床面積合計 $\geq 3,000m^2$ (準耐火 $\geq 6,000m^2$ ) [耐火 $\geq 9,000m^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
	<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)	<input type="checkbox"/>			
	自火報	令21条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 300m^2$ 、 11階以上の階	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 特定一階段等防火対象物	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる
			<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600m^2$ 、 屋上以外 $\geq 400m^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 地階・2階以上の階で駐車の用に供する部分 $\geq 200m^2$ の階	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 通信機器室 $\geq 500m^2$ 、 指定可燃物 $\geq 500$ 倍	<input type="checkbox"/>	
ガス漏れ	令21条の2	<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 1,000m^2$ 、 温泉採取設備	<input type="checkbox"/>		
漏火報	令22条	<input type="checkbox"/> 木造ラスモルタルの建物で延 $\geq 300m^2$ 又は 契約電流容量 $> 50A$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
火通	令23条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 500m^2$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 消防機関から歩行距離500m以下	
非常警報	令24条	<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 50$ 人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 加入電話の設置	
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階の収容人員の合計 $\geq 20$ 人	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 300$ 人 、 地階を除く階数 $\geq 11$ 又は 地階の階数 $\geq 3$	<input type="checkbox"/>		
避難器具	令25条	<input type="checkbox"/> 2階以上の階・地階で収容人員 $\geq 50$ 人 (耐火構造の2階を除く)(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 自火報で代替	
		<input type="checkbox"/> 3階以上の階で直通階段1以下で収容人員 $\geq 10$ 人 (避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
	条44条	<input type="checkbox"/> 6階以上の階で収容人員 $\geq 30$ 人 (避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		
他法令等	<input type="checkbox"/> 建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>			
避難口誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
通路誘導灯		<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
客席誘導灯		<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
消防用水	令27条	<input type="checkbox"/> 敷地面積 $\geq 20,000m^2$ かつ1階~2階の床面積合計 $\geq 5,000m^2$ (準耐火 $\geq 10,000m^2$ )(耐火 $\geq 15,000m^2$ )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 高さ $> 31m$ かつ延 $\geq 25,000m^2$ (地階を除く)	<input type="checkbox"/>		
排煙	令28条	<input type="checkbox"/> 舞台部の床面積 $\geq 500m^2$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
連散	令28条の2	<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 700m^2$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 則30条の2・則30条の2の2	
連送	令29条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 7$ 、 地階を除く階数 $\geq 5$ かつ 延 $\geq 6,000m^2$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分を有するもの	<input type="checkbox"/>		
非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/> 建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 $\leq 2$ かつ 床面積 $< 200m^2$ を除く)	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 建築物で地階を除く階数 $\geq 11$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
その他の設備等	則12条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 50,000m^2$ 、 地階を除く階数 $\geq 15$ かつ 延 $\geq 30,000m^2$	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$ かつ 延 $\geq 20,000m^2$	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ かつ 延 $\geq 10,000m^2$ 、 地階の床面積の合計 $\geq 5,000m^2$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 特例等(運用基準・その他)	
火炎伝走	条3条の4	<input type="checkbox"/> 高さ $> 31m$ (個人の住居は除く) 、 延 $\geq 3,000m^2$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 専用ダクト等による免除	
火気使用設備等	条57条	<input type="checkbox"/> 変電設備 発電設備 蓄電池設備 廉房設備	<input type="checkbox"/>		
非常電源	則12条	<input type="checkbox"/> 専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備	<input type="checkbox"/>		
住警器等	条30条の2	<input type="checkbox"/> 住宅部分	<input type="checkbox"/>		
指導事項	高層建築物等	<input type="checkbox"/> 高層建築物等に係る防災指導基準 、 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>		
	ヘリポート	<input type="checkbox"/> 軒高 $> 100m$ (緊急離着陸場 $\oplus$ ) 、 軒高 $> 45m$ (緊急離着陸場 $\oplus$ 又は緊急救助用スペース $\ominus$ )	<input type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/> 総合操作盤の設置 シャッター等の水圧開放装置 令8区画の形成 防炎物品の使用	<input type="checkbox"/>		
備考					

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。

## 消防用設備等の要否チェック早見表 (3)項目 飲食店

OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設 置 ・ 指 導 基 準	該当	特例・除外等予定又は特記事項
消防器	令10条	<input type="checkbox"/> 全部(火を使用する設備又は器具を設けたもの)		<input type="checkbox"/>	防火上有効な措置を講じたものは除く
		<input type="checkbox"/> 延 $\geq 150\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は3階以上の階で床面積 $\geq 50\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 少量危険物又は指定可燃物		<input type="checkbox"/>	
	条38条	<input type="checkbox"/> 燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・急速充電設備、火気設備等、サウナ設備		<input type="checkbox"/>	
屋内栓	令11条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 700\text{m}^2$ (準耐火+内装難燃又は耐火 $\geq 1,400\text{m}^2$ ) [耐火+内装難燃 $\geq 2,100\text{m}^2$ ]		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他) 5階以上の階の区画(条) パッケージ型消火設備(地階・無窓階除く)
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 $\geq 150\text{m}^2$ ( $\geq 300\text{m}^2$ ) [ $\geq 450\text{m}^2$ ]		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 指定可燃物 $\geq 750$ 倍		<input type="checkbox"/>	
	条39条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$		<input type="checkbox"/>	
SP	令12条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 6,000\text{m}^2$ (平屋建を除く)		<input type="checkbox"/>	則13条区画 天井高さ $> 6\text{m} \cdot 10\text{m}$ :放水型ヘッド
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階で床面積 $\geq 1,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 4階以上10階以下の階で床面積 $\geq 1,500\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ 、指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍		<input type="checkbox"/>	
	条40条	<input type="checkbox"/> 高さが31mを超える階(11階以上の階を除く)		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 2以上の階で地階・無窓階又は4階以上の階に達する吹抜け部分を共有するもので床面積の合計 $\geq 1,500\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
	令13条	<input type="checkbox"/> 駐車の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上 $\geq 300\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる 電気設備等の特例 緊急離着陸場の特例 特定駐車場用泡消火設備(床面積、高さ)
		<input type="checkbox"/> 機械式駐車場で収容台数 $\geq 10$ 台、指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 変圧器・発電機等が設置されている部分 $\geq 200\text{m}^2$ 、多量の火気使用部分 $\geq 200\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 屋上部分で回転翼航空機等の発着の用に供されるもの、通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 自動車の修理又は整備の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
消防用設備等		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
条41条	<input type="checkbox"/> 燃料電池設備・変電設備・発電設備 $\geq$ 全出力1,000kw		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 冷凍室又は冷蔵室の用に供する部分の合計 $\geq 500\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 吹抜を共有する駐車の用に供する部分の合計 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上の駐車の用に供される部分 $\geq 200\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>		
屋外栓	<input type="checkbox"/> 1~2階の床面積合計 $\geq 3,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 6,000\text{m}^2$ ) [耐火 $\geq 9,000\text{m}^2$ ]		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
	<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)		<input type="checkbox"/>		
自火報	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 300\text{m}^2$ 、11階以上の階		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他) 全ての車両が同時に屋外に出られる	
	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階で床面積 $\geq 100\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 特定一階段等防火対象物		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 地階・2階以上の階で駐車の用に供する部分 $\geq 200\text{m}^2$ の階		<input type="checkbox"/>		
	ガス漏れ		<input type="checkbox"/> 通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$ 、指定可燃物 $\geq 500$ 倍		<input type="checkbox"/>
令21条の2	<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 1,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 温泉採取設備		<input type="checkbox"/>		
漏火報	<input type="checkbox"/> 木造ラスモルタルの建物で延 $\geq 300\text{m}$ 又は契約電流容量 $> 50\text{A}$		<input type="checkbox"/>		
火通	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 1,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	消防機関から歩行距離500m以下 加入電話の設置	
非常警報	<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 50$ 人		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階の収容人員の合計 $\geq 20$ 人		<input type="checkbox"/>	自火報で代替 特例等(運用基準・その他)	
	<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 300$ 人、地階を除く階数 $\geq 11$ 又は地階の階数 $\geq 3$		<input type="checkbox"/>		
避難器具	令25条	<input type="checkbox"/> 2階以上の階・地階で収容人員 $\geq 50$ 人(耐火構造の2階を除く)(避難階及び11階以上の階を除く)		<input type="checkbox"/>	減免階段等で不要 特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/> 2階以上の階で直通階段1以下で収容人員 $\geq 10$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)		<input type="checkbox"/>	
	条44条	<input type="checkbox"/> 6階以上の階で収容人員 $\geq 30$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)		<input type="checkbox"/>	
	他法令等	<input type="checkbox"/> 建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議		<input type="checkbox"/>	
避難口誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/> 全部		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/> 全部		<input type="checkbox"/>	
消防用水	令27条	<input type="checkbox"/> 敷地面積 $\geq 20,000\text{m}^2$ かつ1階~2階の床面積合計 $\geq 5,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 10,000\text{m}^2$ ) [耐火 $\geq 15,000\text{m}^2$ ]		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ かつ延 $\geq 25,000\text{m}^2$ (地階を除く)		<input type="checkbox"/>	
連散	令28条の2	<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 700\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	則30条の2・則30条の2の2
連送	令29条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 7$ 、地階を除く階数 $\geq 5$ かつ 延 $\geq 6,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分を有するもの		<input type="checkbox"/>	
非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/> 建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 $\leq 2$ かつ床面積 $< 200\text{m}^2$ を除く)		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/> 建築物で地階を除く階数 $\geq 11$		<input type="checkbox"/>	
その他の設備等	則12条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 50,000\text{m}^2$ 、地階を除く階数 $\geq 15$ かつ 延 $\geq 30,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$ かつ 延 $\geq 20,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ かつ 延 $\geq 10,000\text{m}^2$ 、地階の床面積の合計 $\geq 5,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	
火炎伝走	条3条の4	<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ (個人の住居は除く) 、延 $\geq 3,000\text{m}^2$		<input type="checkbox"/>	専用ダクト等による免除
	条57条	<input type="checkbox"/> 変電設備 発電設備 蓄電池設備 火炎伝走防止用消火装置		<input type="checkbox"/>	
非常電源	則12条	<input type="checkbox"/> 専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備		<input type="checkbox"/>	
	条30条の2	<input type="checkbox"/> 住宅部分		<input type="checkbox"/>	
指導事項	高層建築物等	<input type="checkbox"/> 高層建築物等に係る防災指導基準 、大規模事前協議		<input type="checkbox"/>	
	ヘリポート	<input type="checkbox"/> 軒高 $> 100\text{m}$ (緊急離着陸場(H)) 、軒高 $> 45\text{m}$ (緊急離着陸場(H)又は緊急救助用スペース(R))		<input type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/> 防炎物品の使用 令8区画の形成 シャッター等の水圧開放装置 その他		<input type="checkbox"/>	
備 考					

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。

消防用設備等の要否チェック早見表 (4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設 置 ・ 指 導 基 準	該当	特例・除外等予定又は特記事項	
消防器	令10条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 150\text{m}^2$				
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は3階以上の階で床面積 $\geq 50\text{m}^2$				
		<input type="checkbox"/> 少量危険物又は指定可燃物				
	条38条	<input type="checkbox"/> 燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・急速充電設備、火気設備等、サウナ設備				
屋内栓	令11条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 700\text{m}^2$ (準耐火+内装難燃又は耐火 $\geq 1,400\text{m}^2$ ) [耐火+内装難燃 $\geq 2,100\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 $\geq 150\text{m}^2$ ( $\geq 300\text{m}^2$ ) [ $\geq 450\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>		5階以上の階の区画(条)	
		<input type="checkbox"/> 指定可燃物 $\geq 750$ 倍	<input type="checkbox"/>		パッケージ型消防設備(地階・無窓階除く)	
	条39条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$	<input type="checkbox"/>			
SP	令12条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 3,000\text{m}^2$ (平屋建を除く)	<input type="checkbox"/>		天井高さ $> 6\text{m} \cdot 10\text{m}$ :放水型ヘッド	
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階で床面積 $\geq 1,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 4階以上10階以下の階で床面積 $\geq 1,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
	条40条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ 、指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>			
消防用設備等	令13条	<input type="checkbox"/> 駐車の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上 $\geq 300\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		全ての車両が同時に屋外に出られる	
		<input type="checkbox"/> 機械式駐車場で収容台数 $\geq 10$ 台、指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>		電気設備等の特例	
		<input type="checkbox"/> 変圧器・発電機等が設置されている部分 $\geq 200\text{m}^2$ 、多量の火気使用部分 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		緊急離着陸場の特例	
		<input type="checkbox"/> 屋上部分で回転翼航空機等の発着の用に供されるもの、通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		特定駐車場用泡消火設備(床面積、高さ)	
		<input type="checkbox"/> 自動車の修理又は整備の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
	条41条	<input type="checkbox"/> 燃料電池設備・変電設備・発電設備 $\geq$ 全出力1,000kw	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 冷凍室又は冷蔵室の用に供する部分の合計 $\geq 500\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 吹抜を共有する駐車の用に供する部分の合計 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上の駐車の用に供される部分 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
	屋外栓	<input type="checkbox"/> 1~2階の床面積合計 $\geq 3,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 6,000\text{m}^2$ ) [耐火 $\geq 9,000\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)	<input type="checkbox"/>			
自火報	令21条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 300\text{m}^2$ 、11階以上の階	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 特定一階段等防火対象物	<input type="checkbox"/>		全ての車両が同時に屋外に出られる	
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 地階・2階以上の階で駐車の用に供する部分 $\geq 200\text{m}^2$ の階	<input type="checkbox"/>			
ガス漏れ	令21条の2	<input type="checkbox"/> 通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$ 、指定可燃物 $\geq 500$ 倍	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 1,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
漏火報	令22条	<input type="checkbox"/> 温泉採取設備	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 木造ラスモルタルの建物で延 $\geq 300\text{m}^2$ 又は 契約電流容量 $> 50\text{A}$	<input type="checkbox"/>			
火通	令23条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 500\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		消防機関から歩行距離500m以下	
		<input type="checkbox"/> 加入電話の設置	<input type="checkbox"/>			
非常警報器具	令24条	<input type="checkbox"/> 収容人員が20人以上50人未満	<input type="checkbox"/>		自火報で代替	
		<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 50$ 人	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
非常警報		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階の収容人員の合計 $\geq 20$ 人	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 300$ 人、地階を除く階数 $\geq 11$ 又は 地階の階数 $\geq 3$	<input type="checkbox"/>			
避難器具	令25条	<input type="checkbox"/> 2階以上の階・地階で収容人員 $\geq 50$ 人 (耐火構造の2階を除く)(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		減免階段等で不要	
		<input type="checkbox"/> 3階以上の階で直通階段1以下で収容人員 $\geq 10$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
	条44条	<input type="checkbox"/> 6階以上の階で収容人員 $\geq 30$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>			
他法令等	令26条	<input type="checkbox"/> 建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>			
	令26条	<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
	令26条	<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
消防用水	令27条	<input type="checkbox"/> 敷地面積 $\geq 20,000\text{m}^2$ かつ1階~2階の床面積合計 $\geq 5,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 10,000\text{m}^2$ )[耐火 $\geq 15,000\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ かつ延 $\geq 25,000\text{m}^2$ (地階を除く)	<input type="checkbox"/>			
排煙	令28条	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階で床面積 $\geq 1,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
連散	令28条の2	<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 700\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		則30条の2・則30条の2の2	
連送	令29条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 7$ 、地階を除く階数 $\geq 5$ かつ延 $\geq 6,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分を有するもの	<input type="checkbox"/>			
	条46条	<input type="checkbox"/> 建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 $\leq 2$ かつ床面積 $< 200\text{m}^2$ を除く)	<input type="checkbox"/>			
非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
その他の設備等	則12条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 50,000\text{m}^2$ 、地階を除く階数 $\geq 15$ かつ延 $\geq 30,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$ かつ延 $\geq 20,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ かつ延 $\geq 10,000\text{m}^2$ 、地階の床面積の合計 $\geq 5,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		特例等(運用基準・その他)	
火炎伝走	条3条の4	<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ (個人の住居は除く)、延 $\geq 3,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		専用ダクト等による免除	
火気使用設備等	条57条	<input type="checkbox"/> 変電設備 発電設備 給湯湯沸設備 その他	<input type="checkbox"/>			
非常電源	則12条	<input type="checkbox"/> 専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備	<input type="checkbox"/>			
住警器等	条30条の2	<input type="checkbox"/> 住宅部分	<input type="checkbox"/>			
指導事項	高層建築物等	<input type="checkbox"/> 高層建築物等に係る防災指導基準、大規模事前協議	<input type="checkbox"/>			
ヘリポート		<input type="checkbox"/> 軒高 $> 100\text{m}$ (緊急離着陸場(H))、軒高 $> 45\text{m}$ (緊急離着陸場(H)又は緊急救助用スペース(R))	<input type="checkbox"/>			
その他		<input type="checkbox"/> 物品販売店舗等における防火安全対策指導基準 令8区画の形成 防炎物品の使用 その他	<input type="checkbox"/>			
	備考					

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。

## 消防用設備等の要否チェック早見表 (14)項 倉庫

OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設置・指導基準	該当	特例・除外等予定又は特記事項
消防用設備等	消火器	令10条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 150\text{m}^2$		
			<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は3階以上の階で床面積 $\geq 50\text{m}^2$		
			<input type="checkbox"/> 少量危険物又は指定可燃物		
	屋内栓	条38条	<input type="checkbox"/> 燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・急速充電設備、火気設備等、サウナ設備		
			<input type="checkbox"/> 延 $\geq 700\text{m}^2$ (準耐火+内装難燃又は耐火 $\geq 1,400\text{m}^2$ ) [耐火+内装難燃 $\geq 2,100\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 $\geq 150\text{m}^2$ ( $\geq 300\text{m}^2$ ) [ $\geq 450\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	5階以上の階の区画(条)
	SP	令12条	<input type="checkbox"/> 指定可燃物 $\geq 750$ 倍	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 11階以上の階	<input type="checkbox"/>	規則13条区画
	水噴霧等	令13条	<input type="checkbox"/> ラック式倉庫で天井の高さ $> 10\text{m}$ かつ 延 $\geq 700\text{m}^2$ (準耐火+内装難燃又は耐火 $\geq 1,400\text{m}^2$ ) [耐火+内装難燃 $\geq 2,100\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	天井高さ $> 6\text{m} \cdot 10\text{m}$ :放水型ヘッド
			<input type="checkbox"/> 指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 高さが31mを超える階(11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 駐車の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上 $\geq 300\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる
			<input type="checkbox"/> 機械式駐車場で収容台数 $\geq 10$ 台 、指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>	電気設備等の特例
		条41条	<input type="checkbox"/> 変圧器・発電機等が設置されている部分 $\geq 200\text{m}^2$ 、多量の火気使用部分 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	緊急離着陸場の特例
			<input type="checkbox"/> 屋上部分で回転翼航空機等の発着の用に供されるもの 、通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 自動車の修理又は整備の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 燃料電池設備・変電設備・発電設備 $\geq$ 全出力1,000kw	<input type="checkbox"/>	
	屋外栓	令19条	<input type="checkbox"/> 冷凍室又は冷蔵室の用に供する部分の合計 $\geq 500\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 吹抜を共有する駐車の用に供する部分の合計 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上の駐車の用に供される部分 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
	自火報	令21条	<input type="checkbox"/> 1~2階の床面積合計 $\geq 3,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 6,000\text{m}^2$ ) [耐火 $\geq 9,000\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 延 $\geq 500\text{m}^2$ 、11階以上の階	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は3階以上の階 $\geq 300\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる
	ガス漏れ	令21条の2	<input type="checkbox"/> 地階・2階以上の階で駐車の用に供する部分 $\geq 200\text{m}^2$ の階	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$ 、指定可燃物 $\geq 500$ 倍	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 温泉採取設備	<input type="checkbox"/>	
	漏火報	令22条	<input type="checkbox"/> 木造ラスモルタルの建物で延 $\geq 1,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 延 $\geq 1,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	消防機関から歩行距離500m以下
	火通	令23条	<input type="checkbox"/> 加入電話の設置	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 50$ 人	<input type="checkbox"/>	自火報で代替
	非常警報	令24条	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階の収容人員の合計 $\geq 20$ 人	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ 又は 地階の階数 $\geq 3$	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 3階以上の階で直通階段1以下で収容人員 $\geq 10$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	減免階段等で不要
	避難器具	令25条	<input type="checkbox"/> 6階以上の階で収容人員 $\geq 30$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>	
	避難口誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
	通路誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
	消防用水	令27条	<input type="checkbox"/> 敷地面積 $\geq 20,000\text{m}^2$ かつ1階~2階の床面積合計 $\geq 5,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 10,000\text{m}^2$ )[耐火 $\geq 15,000\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ かつ延 $\geq 25,000\text{m}^2$ (地階を除く)	<input type="checkbox"/>	
	連散	令28条の2	<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 700\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 7$ 、地階を除く階数 $\geq 5$ かつ 延 $\geq 6,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
	連送	令29条	<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分を有するもの	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 $\leq 2$ かつ床面積 $< 200\text{m}^2$ を除く)	<input type="checkbox"/>	
	非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/> 建築物で地階を除く階数 $\geq 11$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 延 $\geq 50,000\text{m}^2$ 、地階を除く階数 $\geq 15$ かつ 延 $\geq 30,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	
	その他の設備等	則12条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ かつ 延 $\geq 10,000\text{m}^2$ 、地階の床面積の合計 $\geq 5,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)
			<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ (個人の住居は除く)	<input type="checkbox"/>	専用ダクトによる免除
			<input type="checkbox"/> 変電設備 発電設備 給湯湯沸設備 ヒートポンプ冷暖房機	<input type="checkbox"/>	
	非常電源	則12条	<input type="checkbox"/> 専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> 住宅部分	<input type="checkbox"/>	
	指導事項	高層建築物等	<input type="checkbox"/> 高層建築物等に係る防災指導基準 、大規模事前協議	<input type="checkbox"/>	
		ヘリポート	<input type="checkbox"/> 軒高 $> 100\text{m}$ (緊急離着陸場①) 、軒高 $> 45\text{m}$ (緊急離着陸場②又は緊急救救助用スペース③)	<input type="checkbox"/>	
		その他	<input type="checkbox"/> 大規模倉庫における防火安全対策 令8区画の形成 シャッター等の水圧開放装置	<input type="checkbox"/>	
備考					

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。

## 消防用設備等の要否チェック早見表 (15)項 前各項に該当しない事業場

OKJK.22.11.02

	根拠法令	該当	設 置 ・ 指 導 基 準	該当	特例・除外等予定又は特記事項
消火器	令10条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 300\text{m}^2$			
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は3階以上の階で床面積 $\geq 50\text{m}^2$			
		<input type="checkbox"/> 少量危険物又は指定可燃物			
	条38条	<input type="checkbox"/> 燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・急速充電設備、火気設備等、サウナ設備			
屋内栓	令11条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 1,000\text{m}^2$ (準耐火+内装難燃又は耐火 $\geq 2,000\text{m}^2$ ) [耐火+内装難燃 $\geq 3,000\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は4階以上の階で床面積 $\geq 200\text{m}^2$ ( $\geq 400\text{m}^2$ ) [ $\geq 600\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	5階以上の階の区画(条)	
		<input type="checkbox"/> 指定可燃物 $\geq 750$ 倍	<input type="checkbox"/>	パッケージ型消火設備(地階・無窓階除く)	
	条39条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 5$	<input type="checkbox"/>		
SP	令12条	<input type="checkbox"/> 11階以上の階	<input type="checkbox"/>	規則13条区画	
		<input type="checkbox"/> 指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>	天井高さ $> 6\text{m} \cdot 10\text{m}$ :放水型ヘッド	
	条40条	<input type="checkbox"/> 高さが31mを超える階(11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		
水噴霧等	令13条	<input type="checkbox"/> 駐車の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上 $\geq 300\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる	
		<input type="checkbox"/> 機械式駐車場で収容台数 $\geq 10$ 台 、指定可燃物 $\geq 1,000$ 倍	<input type="checkbox"/>	電気設備等の特例	
		<input type="checkbox"/> 変圧器・発電機等が設置されている部分 $\geq 200\text{m}^2$ 、多量の火気使用部分 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	緊急離着陸場の特例	
		<input type="checkbox"/> 屋上部分で回転翼航空機等の発着の用に供されるもの、通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	特定駐車場用泡消火設備(床面積、高さ)	
		<input type="checkbox"/> 自動車の修理又は整備の用に供される部分で1階 $\geq 500\text{m}^2$ 、地階・2階以上の階 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		
	条41条	<input type="checkbox"/> 燃料電池設備・変電設備・発電設備 $\geq$ 全出力1,000kw	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 冷凍室又は冷蔵室の用に供する部分の合計 $\geq 500\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 吹抜を共有する駐車の用に供する部分の合計 $\geq 200\text{m}^2$ 、屋上の駐車の用に供される部分 $\geq 200\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		
屋外栓	令19条	<input type="checkbox"/> 1~2階の床面積合計 $\geq 3,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 6,000\text{m}^2$ ) [耐火 $\geq 9,000\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟(耐火・準耐火建築物を除く)	<input type="checkbox"/>		
自火報	令21条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 1,000\text{m}^2$ 、11階以上の階	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階又は3階以上の階 $\geq 300\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	全ての車両が同時に屋外に出られる	
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分で屋上部分 $\geq 600\text{m}^2$ 、屋上以外 $\geq 400\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 地階・2階以上の階で駐車の用に供する部分 $\geq 200\text{m}^2$ の階	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 通信機器室 $\geq 500\text{m}^2$ 、指定可燃物 $\geq 500$ 倍	<input type="checkbox"/>		
ガス漏れ	令21条の2	<input type="checkbox"/> 温泉採取設備	<input type="checkbox"/>		
漏火報	令22条	<input type="checkbox"/> 木造ラスモルタルの建物で延 $\geq 1,000\text{m}^2$ 又は契約電流容量 $> 50\text{A}$	<input type="checkbox"/>		
火通	令23条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 1,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	消防機関から歩行距離500m以下 加入電話の設置	
非常警報	令24条	<input type="checkbox"/> 収容人員 $\geq 50$ 人	<input type="checkbox"/>	自火報で代替	
		<input type="checkbox"/> 地階・無窓階の収容人員の合計 $\geq 20$ 人	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ 又は地階の階数 $\geq 3$	<input type="checkbox"/>		
避難器具	令25条	<input type="checkbox"/> 3階以上の無窓階又は地階で収容人員 $\geq 100$ 人、3階以上の普通階 $\geq 150$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	減免階段等で不要	
		<input type="checkbox"/> 3階以上の階で直通階段1以下で収容人員 $\geq 10$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
	条44条	<input type="checkbox"/> 6階以上の階で収容人員 $\geq 30$ 人(避難階及び11階以上の階を除く)	<input type="checkbox"/>		
他法令等	他法令等	<input type="checkbox"/> 建築基準法等 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議	<input type="checkbox"/>		
避難口誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
通路誘導灯	令26条	<input type="checkbox"/> 地階・無窓階及び11階以上の部分	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
消防用水	令27条	<input type="checkbox"/> 敷地面積 $\geq 20,000\text{m}^2$ かつ1階~2階の床面積合計 $\geq 5,000\text{m}^2$ (準耐火 $\geq 10,000\text{m}^2$ ) [耐火 $\geq 15,000\text{m}^2$ ]	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 隣棟間隔により1の建築物とみなされる棟	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ かつ延 $\geq 25,000\text{m}^2$ (地階を除く)	<input type="checkbox"/>		
連散	令28条の2	<input type="checkbox"/> 地階の床面積の合計 $\geq 700\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
連送	令29条	<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 7$ 、地階を除く階数 $\geq 5$ かつ 延 $\geq 6,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
		<input type="checkbox"/> 道路の用に供される部分を有するもの	<input type="checkbox"/>		
	条46条	<input type="checkbox"/> 建築物の屋上で回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数 $\leq 2$ かつ床面積 $< 200\text{m}^2$ を除く)	<input type="checkbox"/>		
非常コン	令29条の2	<input type="checkbox"/> 建築物で地階を除く階数 $\geq 11$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
総合操作盤	則12条	<input type="checkbox"/> 延 $\geq 50,000\text{m}^2$ 、地階を除く階数 $\geq 15$ かつ 延 $\geq 30,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 地階を除く階数 $\geq 11$ かつ 延 $\geq 10,000\text{m}^2$ 、地階の床面積の合計 $\geq 5,000\text{m}^2$	<input type="checkbox"/>	特例等(運用基準・その他)	
火炎伝走	条3条の4	<input type="checkbox"/> 高さ $> 31\text{m}$ (個人の住居は除く)	<input type="checkbox"/>	専用ダクト等による免除	
火気使用設備等	条57条	<input type="checkbox"/> 変電設備 発電設備 給湯湯沸設備 ヒートポンプ冷暖房機			
非常電源	則12条	<input type="checkbox"/> 専用受電設備、自家発電設備・蓄電池設備又は燃料電池設備			
住警器等	条30条の2	<input type="checkbox"/> 住宅部分			
高層建築物等		<input type="checkbox"/> 高層建築物等に係る防災指導基準 大規模事前協議			
ヘリポート		<input type="checkbox"/> 軒高 $> 100\text{m}$ (緊急離着陸場①)、軒高 $> 45\text{m}$ (緊急離着陸場②又は緊急救助用スペース③)			
その他		<input type="checkbox"/> シャッター等の水圧開放装置 令8区画の形成 その他			
備 考					

※本早見表は消防用設備等の要否について簡記したものです。使用にあたっては、必ず法令等を確認してください。